

Renforcement et prévoyance : les travaux d'Enedis pour un réseau plus fiable.

Le vendredi 29 mars, vers 8h00 du matin, la commune de Soyons fait face à des coupures de courant. Alertée par la mairie de Soyons, Enedis, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, constate qu'il s'agit de coupures rapides (0,5 secondes) et brèves (15 secondes), générées automatiquement lorsqu'un défaut intempestif intervient.

Dans le cas présent, le défaut intervient et disparaît lors de bourrasques de vent. Enedis, identifie et met sous surveillance électrique renforcée, la ligne moyenne tension concernée, qui alimente une partie des communes de Soyons et de Charmes-sur-Rhône.

Après un week-end de Pâques fortement venté, de nouvelles coupures rapides et brèves sont relevées. La surveillance mise en place permet de localiser l'origine du défaut, se situant à proximité des îles du Couriol à Charmes-sur-Rhône. Une visite de ligne est alors engagée, permettant d'identifier deux défauts : une dizaine de portées de câble aérien détendu et un parafoudre hors service.

Le lundi 15 avril, des travaux sont menés par les agents d'Enedis visant à retendre les câbles et à remplacer les parafoudres. Parallèlement, Enedis fait appel à des élagueurs, pour élaguer les arbres à proximité du réseau afin de prévenir tout risque de coupures. Ces travaux visent à garantir la fiabilité et la résilience du réseau.

Pour rappel : en cas de panne sur le réseau, chaque client Enedis peut retrouver les informations essentielles en temps réel sur : enedis.fr/panne-et-interruption et peut joindre Enedis via le numéro suivant : 09 72 65 50 + n° département.

